

## Bedenkenanmeldung Nr. 01 vom 12.12.2022

<b>Auftraggeber:</b>	<b>Generalunternehmer Müller</b> <b>Mühlenweg 1 / Müllersdorf</b> Per E-Mail an Frau Natalija <a href="mailto:natalij@Generalunternehmermueller.de">natalij@Generalunternehmermueller.de</a> Kopie an Bauleitung: Herr Meiers <a href="mailto:meiers@Generalunternehmermueller.de">meiers@Generalunternehmermueller.de</a>
<b>Bauvorhaben/Raum:</b>	<b>Musikschule / Erweiterungsbau</b> Weg der Künste 45, Künstlershausen
<b>Auftragnehmer:</b>	Parkett Mehrschicht, Holzweg 5, Schichtholzdorf
<b>Mitarbeiter:</b>	Dipl.-Ing. Brett, Fachbauleiter Fußbodentechnik

<p>Wir haben nachfolgend beschriebene Sachverhalte festgestellt, die unseres Erachtens einer ordnungsgemäßen Ausführung unserer Leistungen entgegenstehen. Unsere Bedenken zeigen wir Ihnen hiermit an. Wir sind davon überzeugt, damit auch in Ihrem wirtschaftlichen Interesse zu handeln.</p>
<p><b>Gegenstand der Bedenkenanzeige:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nicht genügend trockener Untergrund</li> </ul>
<p><b>Erläuterung zu unseren Bedenken:</b></p> <p>Mineralisch gebundene Estriche als Untergründe dürfen erst belegt werden, wenn Sie ausreichend trocken sind. Bei der CM-Messmethode sollten folgende Feuchtigkeitswerte erreicht oder besser unterschritten werden: Zementestrich unbeheizt ≤ 2,0 CM-%.</p> <p>Unsere CM-Messung unter Aufsicht von Herrn Münchhausen am 12.12.2022 hat <b>2,3 CM-%</b> ergeben.</p>
<p><b>Folgende Schäden können bei Nichtbeachtung unserer Bedenken eintreten:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auffeuchtung und Quellen des Parketts</li> <li>• Fugenbildung im Parkett nach Trocknung</li> <li>• Versagen der Verklebung des Bodenbelags</li> <li>• Unangenehme Geruchsbildung</li> <li>• Totalschaden der Fußbodenkonstruktion</li> </ul>
<p><b>Anweisung des Auftraggebers erforderlich:</b></p> <p>Wir bitten Sie bis spätestens zum <b>14.12.2022 um 08:00 Uhr</b> um Ihre Anweisung, wie Sie in Kenntnis dieser Bedenkenanmeldung und Behinderungsanzeige die Leistungen ausführen lassen wollen.</p> <p>Wir machen darauf aufmerksam, dass wir von der Gewährleistung und der Haftung für spätere Schäden sowie Ansprüchen Dritter gegen Sie befreit sind, falls Sie unsere Bedenken zu Unrecht zurückweisen und dadurch ein Mangel oder Schaden entsteht.</p> <p>Sollte uns bis zum <b>14.12.2022 um 8:00 Uhr</b> keine anderweitige Anweisung zugehen, müssen wir davon ausgehen, dass Sie die Arbeiten unverändert ausführen lassen wollen.</p>

Schichtholzdorf	12.12.2022	
Ort	Datum	Dipl.-Ing. Brett,

**Anlagen:**

Feuchte-Messprotokoll vom 12.12.2022 (PDF, 1 Seite)

Fotodokumentation der CM-Messung vom 12.12.2022 (PDF, 4 Seite)